



(2015)国认监认字(318)号

报告编号: TC626-160135.

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

样品名称	感应龙头		检验类别	普通送样
型号规格和/或等级	AF5092D		商标	HCG
委托单位名称	和成(中国)有限公司			
生产单位名称	和成(中国)有限公司			
委托单编号	TC626-160095	送样日期	2016年6月24日	
委托日期	2016年6月24日			
生产日期	----	代表批数量	----	
批号或编号	----	样品数量	2套	
样品状态说明	无异常			
检验依据和/或综合判定原则	CJ/T 164-2014《节水型生活用水器具》			
检验日期	2016年7月2日~2016年7月6日			
检验结论	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标判定为所检项目合格。 <div>检验机构(盖章) 签发日期: 2016年7月12日</div>			
委托单位通讯资料	地址	苏州市苏沪机场路115号		
	邮政编码	215127	电话	0512-65010833
备注	1、未经本检验机构同意,不得部分复制本报告。 2、以上检验结果委托单位如有异议,请在报告收到之日起十五日内提出。			

批准:

岳鹏

审核:

赵伟国

主检:

忻成号

报告编号: TC626—160135.

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检 验 报 告

共 2 页 第 2 页

检 验 结 果 汇 总

序号	检测项目	标准值	检测结果	单项判定
1	流量均匀性, L/s	≤ 0.033	0.017	合格
2	流量等级 (1级), L/s	流量 $Q \leq 0.100$	0.070	合格
3	强度	在水压为 (0.90 ± 0.02) MPa 条件下, 阀体及各连接处应无变形、无渗漏	符合	合格
4	密封性	在水压为 (0.05 ± 0.01) MPa 和 (0.60 ± 0.02) 的条件下, 给水器具出水口处应无渗漏	符合	合格
5	启闭时间	开启时间不应大于 1s, 关闭时间不应大于 1.5s	开启时间 0.5s, 关闭时间 1.0s	合格
	(以下空白)			
说 明				



150001282742



检测
CNAS L4350



(2015)国认监认字(318)号

检验报告

Test Report

No:TC626-160135.

样品名称 感应龙头

委托单位 和成（中国）有限公司

生产单位 和成（中国）有限公司

检验类别 普通送样



国家建筑工程材料质量监督检验中心

China National Inspection and Testing Center
for Building and Engineering Materials

