


国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心


检 验 报 告 (TEST REPORT)


报告编号 No: JS2016JT0086

第 1 页, 共 2 页

| | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------|
| 委托单位 Applicant | 和成(中国)有限公司 | 检验类别 Test Type | 委托检验 |
| 受检单位 Inspected Entity | 和成(中国)有限公司 | 委托日期 Consign Date | 2016年04月13日 |
| 工程名称及使用部位 Engineering Name and Application Part | — | 来样日期 Accept Date | 2016年04月13日 |
| 样品名称 Sample Name | 蹲便器 | 样品数量 Sample Quantity | 1套 |
| 型号/规格 Type/Specification | C132AW/— | 样品等级 Grade | — |
| 生产单位 Manufacturer | 和成(中国)有限公司 | 样品状态 Sample State | 完好 |
| 生产日期/批号 Production Date/Lot No | —/— | 商标 Trade Mark | HCG |
| 检验依据 Ref Documents | GB 30717-2014《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 | | |
| 检验项目 Test Item | 蹲便器额定用水效率等级、蹲便器用水效率限定值、蹲便器节水评价价值共3项。 | | |
| 检验结论 Test Conclusion | <p style="text-align: center;">该样品依据 GB 30717-2014 标准检验, 所检项目符合标准要求。</p> <p style="text-align: right;"> 签发日期: 2016年04月14日 Issued by (Stamp) </p> | | |
| 附注 Remarks | <p>1、本检验结果仅对来样负责。</p> | | |

批 准: 
Approved by:

审 核: 
Inspected by:

主 检: 
Tested by:



国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

检验报告 (TEST REPORT)

报告编号 No: JS2016JT0086

第 2 页, 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | 客户要求 | 检验结果 | 单项判定 |
|----|------------|--|--------------------------|------|
| 1 | 蹲便器用水效率等级 | 依据蹲便器大档平均用水量, 判定其用水效率等级, 此用水效率等级不应低于该蹲便器的额定用水效率等级。 | 2 级 (样品未标注额定用水效率等级) | — |
| | | 小档平均用水量不超过大档平均用水量的 70%。 | 68% (大档: 5.9L; 小档: 4.0L) | 符合 |
| 2 | 蹲便器用水效率限定值 | 蹲便器用水效率限定值为用水效率等级的 3 级。(8.0L) | 2 级 (5.9L) | 符合 |
| 3 | 蹲便器节水评价值 | 蹲便器的节水评价值为用水效率等级的 2 级。(6.0L) | 2 级 (5.9L) | 符合 |

检测地址: 北京市石景山区金顶北路 69 号;
联系电话: 4000330789、010-88724984。

(本页以下空白)


*****结束*****



2015001868M



(2015)建材质监认字(15)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1449

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号: JS2016JT0086



样品名称: 蹲便器
Sample Name

委托单位: 和成(中国)有限公司
Applicant

检验类别: 委托检验
Test Type

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
检验检测专用章

National Building Material Industry Hardware and Plumbing Equipment Quality Supervision and Test Center

