



(2015)国认监认字(318)号

报告编号: TC026-160081.

国家建筑工程材料质量监督检验中心 检 验 报 告

共 3 页 第 1 页

样品名称	座便器		检验类别	普通送样
型号规格和/或等级	C3410		商标	HCG
委托单位名称	和成(中国)有限公司			
生产单位名称	和成(中国)有限公司			
委托单编号	TC026-160023	送样日期	2016年3月15日	
委托日期	2016年3月15日			
生产日期	----	代表批数量	----	
批号或编号	----	样品数量	1套	
样品状态说明	无异常			
检验依据和/或综合判定原则	GB6952-2005《卫生陶瓷》坐便器			
检验日期	2016年3月16日~2016年4月11日			
检验结论	送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标判定为所检项目合格(不包括不作判定项目)。 <div>检验机构(盖章) 签发日期: 2016年4月20日</div>			
委托单位通讯资料	地址	苏州市苏沪机场路115号		
	邮政编码	215127	电话	0512-65010833
备注	1、未经本检验机构同意,不得部分复制本报告。 2、以上检验结果委托单位如有异议,请在报告收到之日起十五日内提出。			

批准:

岳鹏

审核:

魏伟国

主检:

邱琴

国家建筑工程材料质量监督检验中心

检 验 报 告

共 3 页 第 2 页

检 验 结 果 汇 总

共 3 页 第 2 页

检 验 结 果 汇 总					
序号	检测项目		标准值	检测结果	单项判定
1	外观质量		符合GB 6952-2005 中5.1要求	符合	合格
2	最大允许变形	安装面, mm	≤3	1	合格
		表面, mm	≤4	2	合格
		整体, mm	≤6	2	合格
3	水封深度, mm		≥50	56	合格
4	坐便器水封表面面积		≥100mm×85mm	240mm×185mm	合格
5	最小过球直径		至少能通过直径为 41mm的固体球	能通过直径为41mm的固体球	合格
6	坯体厚度, mm		≥6	9	合格
7	吸水率, %		≤0.5	0.3	合格
8	抗裂性		应无釉裂无坯裂	无釉裂无坯裂	合格
9	便器用水量		大档≤6L, 小档排水 量不得大于大档 排水量的70%	大档6L, 小档排水量为大档排水量的69%	合格
10	洗净功能, mm		累积残留墨线总长度 ≤50, 每一段残留 墨线长度≤13	累积残留墨线总长度0, 每一段残留墨线长度0	合格
11	球排放, 个		≥85	98	合格
12	颗粒排放 (存水弯中 存留可见 数)	可见聚乙烯 颗粒, 个	≤125	35	合格
		可见尼龙球, 个	≤5	0	合格
13	污水置换功能		大档: 稀释率≥100 小档: 稀释率≥17	大档: 稀释率>100, 小档: 稀释率>17	合格
14	水封回复功能, mm		≥50	56	合格
15	排水管道输送特性 (平均传输距离), m		≥12	16	合格
16	防溅污性		不得有直径≥5mm水 滴溅到模板上	无直径≥5mm水滴溅到模板上	合格
17	耐荷重性		承受2.2kN荷重后无 变形或任何可见破 损	承受2.2kN荷重后无变形或任何可见破损	合格



150001282742



检测
CNAS L4350



(2015)国认监认字(318)号

检验报告

Test Report

No: TC026-160081.

样品名称 座便器

委托单位 和成（中国）有限公司

生产单位 和成（中国）有限公司

检验类别 普通送样



国家建筑工程材料质量监督检验中心

China National Inspection and Testing Center
for Building and Engineering Materials