



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4360

150001282742 (2015)国认监认字(318)号

检验报告

Test Report

No: TC626-180022.

样品名称 小便斗感应冲洗阀

委托单位 和成(中国)有限公司

生产单位 和成(中国)有限公司

检验类别 普通送样



国家建筑工程材料质量监督检验中心
China National Inspection and Testing Center
for Building and Engineering Materials





150001282742 (2015)国认监认字(318)号

报告编号: TC626-180022.

国家建筑工程材料质量监督检验中心 检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

样品名称	小便斗感应冲洗阀		检验类别	普通送样
型号规格和/或等级	C0004B-01		商标	HCG
委托单位名称	和成(中国)有限公司			
生产单位名称	和成(中国)有限公司			
委托单编号	TC626-170276	送样日期	2017年12月22日	
委托日期	2017年12月22日			
生产日期	----	代表批数量	----	
批号或编号	----	样品数量	2套	
样品状态说明	无异常			
检验依据和/或综合判定原则	CJ/T 194-2014《非接触式给水器具》			
检验日期	2018年1月11日~2018年1月19日			
检验结论	<p>送检的样品经检验,按上述检验依据的技术指标判定为所检项目合格。</p> <p style="text-align: right;">检验机构(盖章) 签发日期: 2018年1月31日</p>			
委托单位通讯资料	地址	苏州市苏沪机场路115号		
	邮政编码	215127	电话	0512-65010833
备注	<p>1、未经本检验机构同意,不得部分复制本报告。</p> <p>2、以上检验结果委托单位如有异议,请在报告收到之日起十五日内提出。</p> <p>3、本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。</p> <p>4、送样检测结果仅对来样负责。</p>			

批准:

岳丽娟

审核:

魏伟国

编制:

徐成华



国家建筑工程材料质量监督检验中心

检 验 报 告

检 验 结 果 汇 总				
序号	检测项目	标准值	检测结果	单项判定
1	外观与装配	给水器具外观光洁, 标识清晰, 外露表面涂、镀层应结合良好, 不应有起泡、剥离、划痕等外观缺陷。给水器具组装紧固件应牢固、无松动	符合	合格
2	盐雾试验	盐雾试验后, 给水器具表面质量不应低于9级的要求	10级	合格
3	抗安装负载	试验后, 应无裂纹、无损坏	符合	合格
4	强度试验	在水压为 (0.90 ± 0.02) MPa 条件下, 阀体及各连接处应无变形、无渗漏	无变形、无渗漏	合格
5	密封试验	在水压为 (0.05 ± 0.01) MPa 和 (0.60 ± 0.02) MPa 的条件下, 给水器具出水口处应无渗漏	无渗漏	合格
6	断电保护	给水器具在开启状态下电源中断时, 应能自动关闭。给水器具在关闭状态下电源中断时, 应能保持关闭状态	符合	合格
7	控制距离	测试控制距离与产品明示控制距离的误差应在 ±10% 之间。	测试控制距离与产品明示控制距离的误差为10%	合格
8	水流量	峰值流量 $Q \geq 0.12 \text{ L/s}$; 水量 $V \leq 3.0 \text{ L/工作周期}$	峰值流量 $Q = 0.65 \text{ L/s}$; 水量 $V = 1.66 \text{ L/工作周期}$	合格
说 明	1、该产品外包装明示控制距离为600mm。			