



171000110161



2017苏质监验字161号

检验检测报告

Test Report

No: (18)WPJC0475



产品名称: 角阀 (冷)

Product Name

委托单位: 和成(中国)有限公司

Consigner

生产单位: 和成(中国)有限公司

Manufacturer

检验检测类别: 委托检验

Test Type

苏州市质量技术监督综合检验检测中心

Comprehensive Inspection & Testing Center of Quality & Technical Supervision in Suzhou

检验检测结果汇总

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Item		单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验检测结果 Test result	单项评价 Individual judge
1	表面镀层耐腐蚀性能		—	经24h乙酸盐雾试验后, 应达到GB/T 6461-2002规定的9级	达到9级	合格
2	抗水压机械性能		—	封闭出水口, 打开阀芯, 从进水口引入压力为1.50MPa±0.05MPa的水压, 保压60s±5s时间后, 阀体无永久性变形	符合要求	合格
3	密封性能	阀芯上游	—	关闭阀芯, 从进水口引入压力为1.10MPa±0.05MPa的水压, 保压60s±5s后, 出水口应无渗漏。	符合要求	合格
		阀芯下游	—	开启阀芯, 封闭出水口, 从水嘴进水口引入压力为1.10MPa±0.05MPa的水压, 保压60s±5s后, 阀芯下游任何密封部件无渗漏。	符合要求	合格
4	流量		L/s	≥0.25	0.35	合格

备注

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)

检测合格

COMPREHENSIVE INSPECTION & TESTING CENTER OF QINGHAI PROVINCE