

# 检验检测报告

## Inspection and Detection Report

No: 2018TC800008

产品名称:

Product name:

S型弯管

受检单位:

Unit being tested:

生产单位:

Manufacturer:

委托单位:

Entrusting unit:

和成(中国)有限公司

检验检测类别:

Inspection and Detection kind:

委托检验

江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心

Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center



# 江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心

Jiangsu Ceramics & Refractory Products Quality Supervision Inspection Center

## 检验检测报告

Inspection and Detection Report

2018TC800008

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product name		S 型弯管		规格型号 Specifications		LF616S	
生产日期\批号 Producing date\ Batch No.		—\—		商标 Brand		—	
委托单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Entrusting unit name\Add\Tel.\Phone\Zip				和成（中国）有限公司\苏州市苏沪机场路角直段 115 号\— \18662578307\215127			
生产单位名称\地址\固定电话\手机\邮编 Manufacturer name\Add\Tel.\Phone\Zip				—\—\—\—\—			
检验检测类别 Inspection and Detection kind		委托检验		任务来源 Task from		和成（中国）有限公司	
样品数量 Sample quantity		1 件		抽样基数 Sampling batch		—	
抽样日期 Sampling date		—		抽样人员 Sampling staff		—	
抽样地点 Sampling location		—		抽样日期 Sampling date		—	
样品等级 Grade		—		备样量及封存地点 Backup sample quantity and seal up for safekeeping location		—	
封样状态 Sealing state		—		检查封样人员 Checking and seal in samples		—	
样品到达日期 Samples arrival date		2018-01-02		样品状态 Sample description		符合检验要求（完好）	
检验检测日期 Inspection and Detection date		2018-01-08		检验检测地点 Inspection and Detection location		江苏省陶瓷耐火材料产品质量监督检验中心	
检验检测依据 Inspection and Detection standard(s)		JC/T 761-1987(1996) 《卫生洁具铜排水配件 通用技术条件》					
检验检测结论 Inspection and Detection conclusion		样品经检验，所检项目符合 JC/T 761-1987(1996) 《卫生洁具铜排水配件 通用技术条件》标准规定的要求。					
备注 Note		—					

批准：  
Approval

宋国敬

审核：  
Proofreader

王-峰

主检：  
Major teste

徐文料



# 检验检测结果汇总表

Inspection and test results summary table

2018TC800008

共 2 页 第 2 页

序号 No.	检验项目 Test item	单位 Unit	技术要求 Technical requirement	检验结果 Test results	单项评价 Single evaluation
1	铸件质量	—	不得有缩孔、裂纹、气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净。	无缩孔、裂纹、气孔缺陷，内腔无芯砂	合格
2	外表面质量	—	外表面的尖棱、飞边、毛刺应清除干净。	无尖棱、飞边、毛刺	合格
3	镀层质量	—	应结合良好，不得有起皮、烧焦	镀层结合良好，无起皮、烧焦	合格
备注 Note	—				



YIXING TEST

